

Agency Information

This certificate is only used for web browsing, proving that the SETsafe | SETfuse product has been certified.

For the full version, please contact: sales@SETfuse.com

Thank you for your support.



产品认证证书

证书编号: CQC23123376724

发证日期: 2023年03月09日
有效期至: 2033年03月08日

委托人名称 厦门赛尔特电子有限公司
及注册地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安西路8067号

制造商名称 厦门赛尔特电子有限公司
及注册地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安西路8067号

生产企业名称 厦门赛尔特电子有限公司
及生产地址 厦门市火炬高新区(翔安)产业园翔安西路8001号

产品名称和系列、规格、型号 低压配电系统的电涌保护器 SM08B230N203;详细参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 18802.11-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462111-2021 认证规则的要求,特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心





产品认证证书

证书编号: CQC23123376724

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

I 类试验 (T1):

型号	保护模式	I_{imp} (kA)	U_c (V)	U_p (kV)	组合方式
SM08B230N203	L-N	8	275	2	1+1
	N-PE	8	275	2	

II 类试验 (T2):

型号	保护模式	I_{max} (kA)	I_n (kA)	U_c (V)	U_p (kV)	组合方式
SM08B230N203	L-N	40	20	275	2	1+1
	N-PE	40	20	275	2	



中国质量认证中心